Справка за качеството на питейната вода по зони на водоснабдяване

В таблицата са дадени стойностите на основни показатели на водата от водоснабдителната мрежа на район Превала за третото тримесечие на 2026 г.

Наименование на зоната на водоснабдяване (ЗВ)	Населени места, включени в зоната на водоснабдяване	Брой жители	Вид на водовземане (повърхностно, подземно или смесено)	Видове пречистване и дезинфекция на водата
Зона “Пампорово”	к.к. Пампорово, с. Стойките	190	Подземно	Дезинфекцията на водата се извършва с хлор съдържащ препарат.
Зона “Язовира”	в-х “Снежанка”, к.к. Пампорово	Няма жители по постоянен адрес	Подземно	Дезинфекцията на водата се извършва с хлор съдържащ препарат.
Зона “Гела”	с. Гела, с. Солища, с. Стикъл, с. Заевите	82	Подземно	Дезинфекцията на водата се извършва с хлор съдържащ препарат.
Зона “Широка лъка”	с. Широка лъка	407	Подземно	Дезинфекцията на водата се извършва с хлор съдържащ препарат.
Зона “Мугла”	с. Мугла	138	Подземно	Дезинфекцията на водата се извършва с хлор съдържащ препарат.

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица за измерване	Гранични стойности съгласно спецификация/ стандарт**	Зона "Пампорово"	Зона "Широка лъка"	Зона "Язовира"	Зона "Мугла"
1.	2.	3.	4.				
1.	Активна реакция, pH	pH	≥ 6,5 ≤ 9,5	6,89 ± 0,03	6,71 ± 0,03	6,72 ± 0,03	6,68 ± 0,03
2.	Амониеви йони	mg/L	0,50	< 0,048 *	< 0,048 *	< 0,048 *	< 0,048 *
3.	Нитрити	mg/L	0,50	< 0,045 *	< 0,045 *	< 0,045 *	< 0,045 *
4	Електропроводимост	µS/cm	2000,0	< 149,2 *	< 149,2 *	< 149,2 *	< 149,2 *
5.	Желязо	µg/L	200	< 30,0 *	< 30,0 *	< 30,0 *	< 30,0 *
6.	Свободен хлор	mg/L	0,3-0,4	0,340 ± 0,031	0,310 ± 0,028	0,310 ± 0,028	0,210 ± 0,022
7.	Алуминий	µg/L	200,0	< 6,40 *	< 6,40 *	< 6,40 *	< 6,40 *
8.	Нитрати	mg/L	50,0	< 1,41 *	-	1,62 ± 0,03	-
9.	Флуориди	mg/L	1,5	< 0,110 *	-	< 0,110 *	-
10.	Окисляемост	mg O_2/L	5,00	0,54 + 0,03	-	1,28 + 0,04	-
11.	Фосфати	mg/L	0,5	< 0,030 *	-	< 0,030 *	-
12.	Сулфати	mg/L	250,0	< 154,2 *	-	< 154,2 *	-
13.	Мед	mg/L	0,2	< 0,04 *	-	< 0,04 *	-
14.	Хлориди	mg/L	250,0	12,65 ± 0,58	-	10,35 ± 0,49	-
15.	Обща твърдост	mg/Σqv/l	12,0	< 0,21 *	-	1,84 ± 0,03	-
16.	Калций	mg/L	150,0	< 2,04 *	-	24,04 ± 0,75	-
17.	Магнезий	mg/L	80,0	< 2,40 *	-	7,77 ± 0,39	-
18.	Цинк	mg/L	1,0	< 0,200 *	-	< 0,200 *	-
19.	Олово	µg/L	10,0	< 7,0 *	-	< 7,0 *	-
20.	Хром VI	µg/L	50,0	< 11,0 *	-	< 11,0 *	-
21.	Цианиди	µg/L	50,0	< 2,0 *	-	< 2,0 *	-
22.	Манган	µg/L	50,0	< 7,0 *	-	< 7,0 *	-
23.	Брой Колиформни бактерии	CFU/ 100 ml	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100
24.	Брой Ешерихия коли	CFU/ 100 ml	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100
25.	Общ брой жизнеспособни микроорганизми/ микробно число при 22 ºC	CFU/ 1ml	<1	<1	<1	<1	<1
26.	Ентерококи	CFU/ 100 ml	0/100	0/100	-	0/100	-

*долна граница на обхват на метода

**максимална стойност съгласно нормативен документ: Наредба №9/ 2001г. на МЗ, изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 23 януари 2026 г.